



Instituut voor Sportaccommodaties

Materiaal : onderbouwdrainzand
Omschrijving : monster 02

Analysenummer : 2008090525
Datum : 22 september 2008
Projectnummer : 24080001


Normcode : ISA-M3.c
Normversie : maart 2005

Opdrachtgever : Van den Noort

Structuur	gesloten	[EN 14955]
Vorm	bol, hoekig en matig hoekig	[EN 14955]
Vreemde bestanddelen	geen	[MN/VB1.1]
Coëfficiënten		[EN 933]
Krommingscoëfficiënt	1	
Gelijkmatigheidscoëfficiënt	2	
Kalk	< 0.1	% [DIN 18129]
Korrelafmeting	0-1	mm [EN 933]
M50	288	[EN 933]
Organische stof	< 0.2	% [NEN 5754]

Korrelverdeling	[EN 933]
< 4 mm	100 %
< 2.0 mm	100 %
< 1.0 mm	100 %
< 0.500 mm	96 %
< 0.355 mm	76 %
< 0.250 mm	36 %
< 0.180 mm	7 %
< 0.125 mm	0 %
< 0.053 mm	0 %

Korrelverdelingsdiagram



Conclusie: Een monster onderbouwdrainzand dat voldoet aan de norm ISA-M3.c.

Nicole Salzmann
 Nicole Salzmann
 Hoofd Laboratorium

