



Instituut voor
Sportaccommodaties

Materiaal : funderingsdrainzand

Analysenummer : 2009060555

Datum : 1 juli 2009

Projectnummer : 24090001

Normcode : ISA-M3.d


Normversie : maart 2005

Opdrachtgever : Van den Noort


Structuur	gesloten	[EN 14955]
Vorm	bol, hoekig en matig hoekig	[EN 14955]
Vreemde bestanddelen	geen	[MN/VB1.1]
Coëfficiënten		[EN 933]
Krommingscoëfficiënt	1	
Gelijkmatigheidscoëfficiënt	2	
Kalk	< 0.1	% [DIN 18129]
Korrelafmeting	0-1	mm [EN 933]
M50	275	[EN 933]
Organische stof	< 0.2	% [NEN 5754]

Korrelverdeling	[EN 933]
< 4 mm	100 %
< 2.0 mm	100 %
< 1.0 mm	99 %
< 0.500 mm	90 %
< 0.355 mm	74 %
< 0.250 mm	44 %
< 0.180 mm	17 %
< 0.125 mm	5 %
< 0.053 mm	1 %

Korrelverdelingsdiagram



Conclusie: Een monster funderingsdrainzand dat voldoet aan de norm ISA-M3.d.


Nicole Salzmann
Hoofd Laboratorium